

Акт о соответствии требованиям технической спецификации оказанных услуг

Настоящий Акт составлен в том, что уполномоченными лицами на подписание акта:

От Стороны – 1 – АО «Казахтелеком» и. о. Начальника ЛТУ Биржан сал Боранбаев Ж. К.

От Стороны – 2 – ГУ «Министерство образования и науки РК» в лице Кенешинская С.М.
(название учреждения, должность, ФИО)

Дураков Сергей П.В.

Кол-во точек	Скорость тарифного плана	Скорость согласно измерениям	Результат соответствия
1	Предоставление доступа к сети Интернет <u>20</u> Мбит/с согласно тарифного плана <u>Двадцать</u> Мбит/с	<u>19,6</u> Мбит/с	Соответствует

Представитель Стороны 1



Представитель Стороны 2



АКТ
выполненных работ
по техническому обслуживанию пожарной сигнализации

«15» мая 2021 г.

Исполнитель ИП «AbDi Print» в лице Бабакова А.Б. в присутствии представителя Заказчика
директора Кедровской ОШ
Сидовой Р.С.
составили настоящий акт о том, что услуга по техническому обслуживанию пожарной сигнализации в виде выявления недостатков была выполнена в здании данного учреждения согласно договора №15 от 16.02.2021 г.

1) не работает ВТР
2) не работает АКБ
3) не работает ЦП

Исполнитель
ИП «AbDi Print»



Принял

АКТ
выполненных работ
по техническому обслуживанию пожарной сигнализации

«15» мая 2021 г.

Исполнитель ИП «AbDi Print» в лице Бабакова А.Б. в присутствии представителя Заказчика
директора Кедровской ОШ
Сидовой Р.С.
составили настоящий акт о том, что услуга по техническому обслуживанию пожарной сигнализации в виде выявления недостатков была выполнена в здании данного учреждения согласно договора №15 от 16.02.2021 г.

1) не работает ВТР
2) не работает АКБ
3) не работает ЦП

Исполнитель
ИП «AbDi Print»



Принял

АКТ
выполненных работ
по монтажу пожарной сигнализации


«25» мая 2021 г.

Исполнитель ИП «AbDi Print» в лице Бабакова А.Б. в присутствии представителя Заказчика
Директора Кемеровской СС
Садуковой Р.С.

составили настоящий акт о том, что услуга по монтажу пожарной сигнализации в виде устранения недостатков была выполнена в здании данного учреждения согласно договора №18 от 16.02.2021 г.

- 1) Замена шлейфа - 1 шт.
- 2) Замена АКБ 12В 7А/4 - 1 шт.
- 3) Замена ИП 212-141 - 3 шт.
- 4) Замена резистора - 2 шт.

Исполнитель
ИП «AbDi Print»



Принял

АКТ
выполненных работ
по монтажу пожарной сигнализации

«25» мая 2021 г.

Исполнитель ИП «AbDi Print» в лице Бабакова А.Б. в присутствии представителя Заказчика
Директора Кемеровской СС
Садуковой Р.С.

составили настоящий акт о том, что услуга по монтажу пожарной сигнализации в виде устранения недостатков была выполнена в здании данного учреждения согласно договора №18 от 16.02.2021 г.

- 1) Замена шлейфа - 1 шт.
- 2) Замена АКБ 12В 7А/4 - 1 шт.
- 3) Замена ИП 212-141 - 3 шт.
- 4) Замена резистора - 2 шт.

Исполнитель
ИП «AbDi Print»



Принял

АКТ
готовности систем пожаротушения и пожарной сигнализации к
работе в осенне-зимний период

«25» мая 2021 г.

Мной, собственником ИП «AbDi Print» Бабаковым А.Б. согласно договора №15 от 16.02.2021 г. была проведена проверка систем пожаротушения и пожарной сигнализации ремонтной
средней школы с. Ветеница,
р-на Биржан-ата.
На период проверки система пожаротушения и пожарной сигнализации к работе в осенне-зимний период готова.

ИП «AbDi Print»

 Бабаков А.Б.