

24.02.2022 г.

с.д. Кенашы
Место составления

Время 19:9

1. Наименование органа контроля и надзора Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям района Биржан сал Департамента по чрезвычайным ситуациям Акиматской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. Дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена проверка, № 2 от 07.02.2022 г.

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего проверку
ШЕЛКОНЯСОВ ДЕНИС СЕРГЕЕВИЧ - начальник Отдела по чрезвычайным ситуациям района Биржан сал
ДӘУРЕНБЕК АСКАР АРДАКУЛЫ - главный специалист Отдела по чрезвычайным ситуациям района Биржан сал
САТЫБАЛДИНОВ МЕДЕТ КУСЕТОВИЧ - инженер Отдела по чрезвычайным ситуациям района Биржан сал

4. Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении проверки
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа села Кенашы отдела образования по району Биржан сал управления образования Акиматской области".

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта проверки:
КГУ "Общеобразовательная школа села Кенашы отдела образования по району Биржан сал управления образования Акиматской области", АКМОЛТИНСКАЯ, БИРЖАН САЛ, Кенашы.

5. Срок проведения проверки 24.02.2022 - 24.02.2022

6. Сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула) Нарушения выявлены

КГУ "Общеобразовательная школа села Кенашы отдела образования по району Биржан сал управления образования Акиматской области"

№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)	Пункты требований и наименование проверочного листа по которым выявлены нарушения
1	Недостаточное количество исправных первичных средств пожаротушения, а именно, в кабинетах на 2-этаже и в здании котельной установлены не исправные. Основание п.2-27, приложение 1-6 Правил пожарной безопасности, утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от «09» октября 2014 года № 1977.	П. 48 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности
2	Эвакуационный выход в спортзале закрыт на замок. Основание п.2-42 Правил	П. 61 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области

...дения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого
...екта, а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или отказ от
...дписи.

Сарыбеков Т.С. Сарыбеков

9. Замечания и (или) возражение по результатам проверки

Приложение на «__» листах

«24» 02 2024 г.



Примечание: Согласно пункта 4 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, по
выявленным в результате проверки нарушениям и случае необходимости дополнительных временных и (или)
финансовых затрат Вы вправе не позднее трех рабочих дней обратиться в государственный орган, проводивший
проверку, с заявлением о продлении сроков устранения нарушений. В заявлении необходимо изложить меры,
которые будут приняты по устранению нарушений, и объективные причины продления сроков устранения нарушений.
Государственный орган, проводивший проверку, в течение трех рабочих дней с учетом изложенных в заявлении
доводов принимает решение о продлении сроков устранения нарушений или отказе в продлении с мотивированным
обоснованием.

Информация
по Кенащинской средней школе о выявленных
замечаниях по противопожарной безопасности в 2022 году

№	Наименование нарушения:		
1	Недостаточное количество исправных первичных средств пожаротушения (огнетушителей).	Устранено	
2	В электрозащитном приборе помещения подвала допущено использование самодельной вставки от защиты перегрузок и короткого замыкания (замена щита).	Не устранено	Подана заявка в Отдел образования
3	Не предоставлены документы по испытанию и измерению сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств, проводимые не реже одного раза в три года (необходимы договор, протокол, акт, паспорт).	Не устранено	Подана заявка в Отдел образования
4	Отсутствие искрогасителя на дымовой трубе отопительного котла.	Не устранено	Подана заявка в Отдел образования
5	Замена скруток по всей школе, включая столовую.	Не устранено	Подана заявка в Отдел образования
6	Не представлена техническая документация на установку пожарной автоматики, в частности; проектно-сметная документация на системы и установки пожарной автоматики, акт приёмки в эксплуатацию систем и установок пожарной автоматики по установленной форме, паспорта на технические средства, входящие в состав систем и установок пожарной сигнализации.	Не устранено	Подана заявка в Отдел образования
7	Эвакуационный выход спортзала закрыт	Устранено	

Директор школы:

/Садуова Г.С./